Anlage II
Errichterbestätigung für Brandmeldeanlagen

KUNDE: _____

Objektanschrift: _____

BMZ-TYP: _____

Umfang der Brandmeldeanlage:

__ Sprinkleranlage
__ Löschanlage (z.B. CO_2, Inergen)
__ DK-Melder Schleifen mit
__ Autom. Melder-Schleifen mit
__ Feuerwehrschlüsselkasten
__ Sprinkler-Gruppen
__ Löschbereichen
__ Druckknopfmeldern
__ Autom. Meldern

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass die von uns beim o.g. Kunden in Betrieb genommene Brandmeldeanlage den einschlägigen VDE - Bestimmungen 0800, 0833 - Teil 1 und 2, den Anforderungen der DIN 14 675 und DIN 14 661, der EN 54, der DIN 33 404-3 sowie den Technischen Anschlußbestimmungen für die Errichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen der Region 10 entspricht.

Entsprechend dieser Richtlinien wurden von uns,

☐ die Apparatur (BMZ),
☐ das Leitungsnetz,
☐ das Leitungsnetz (Bestand), entspricht nicht der VDE,

ordnungsgemäß montiert.

Die eingebaute Akustik entspricht der DIN 33404 ☐ ja ☐ nein

Ein Instandhaltungsvertrag ist ☐ abgeschlossen (Kopie liegt bei),
☐ wird nachgereicht,
☐ noch nicht abgeschlossen.

Schleifenpläne DIN A3 vorhanden ☐ ja ☐ nein

Einsatzpläne nach DIN 14095 vorhanden ☐ ja ☐ nein

Ort:_____Datum:_____Unterschrift / Firmenstempel_____

Die Anlage wurde am _____ aufgeschaltet _____
Unterschrift Feuerwehr